



3 Klassifizierung und Anwendungsbereich Classification and field of application

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1 : 2002, Abschnitt 11.

This classification has been carried out in accordance with clause 11 of EN 13501-1 : 2002.

3.1 Klassifizierung

Das Bauprodukt „RHONASTON HSD“ wird nach seinem Brandverhalten wie folgt klassifiziert:
The product „RHONASTON HSD“ in relation with its fire behaviour is classified:

B_{fl}

Die zusätzliche Klassifizierung zur Rauchentwicklung ist:

The additional classification in relation with smoke production is:

s1

Das Bauprodukt „RHONASTON HSD“ wird damit in die folgende Brandverhaltensklasse eingestuft:

The product is classified in the reaction to fire performance class:

B_{fl}-s1

3.2. Anwendungsbereich Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 3.1 gilt nur für das im Abschnitt 1 beschriebene Bauprodukt
Classification in clause 3.1 is valid solely for the material as described in clause 1

- aufgebracht auf Untergrund der Euroklassen A1_{fl} und A2_{fl}
used on substrates of Euroclasses A1_{fl} and A2_{fl}

- für/for

- eine Gesamtauftragsmenge von ca. 2,8 kg/m²

